



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.09. 2011р.

№ 05.03.02-03/ 89223

Труби, фасонні частини та запірні арматура з поліпропілену для мереж холодного та гарячого водопостачання

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

для будівництва мереж холодного та гарячого водопостачання

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

P.P.U.H "SIGMA-LI", Польща, Spółka Jawna Wiejaha, 43-440 Golezów, ul. Spółdzielcza 15c

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

P.P.U.H "SIGMA-LI", Польща, Spółka Jawna Wiejaha, 43-440 Golezów, ul. Spółdzielcza 15c

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Доручення від 31.08.2011

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівні міграції у модельне водне середовище (ДКМ, мг/дм³, не більше): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; спирту ізопропілового – 0,1; спирту пропілового – 0,1; гептану, гексану, етилацетату – 0,1 відповідно до Інструкції 4259-87 «Инструкция по санитарно-химическим исследованиям полимерных материалов, применяемых в практике питьевого водоснабжения»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання згідно з Інструкцією виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби, фасонні частини та запірні арматура з поліпропілену для мереж холодного та гарячого водопостачання, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30 вересня 2014 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.